



LEGENDA PADRÃO					
	EXTINTOR DE CARGA DE FÓSFORO - 2-A-10B-C	09		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	04
	EXTINTOR DE CARGA DE CO2 5-B-C	01		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO: BLOCO AUTÔNOMO ALARME AUTOMÁTICO MANUAIS DE 1 VOLT	22
	TUBULAÇÃO P/ HORMONE AÉREA	---		HORMONE SIMPLES	03
	TUBULAÇÃO P/ HORMONE ENTERRADA	---		SIRENE FUNCIONAMENTO BOMBA INCÊNDIO	01
	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	01		ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA DE INCÊNDIO	01
	BOTÃO MANUAL DO ALARME	04		BOTÃO LIGA/DESLIGA	01
	SIRENE ALARME - AVISADOR SONORO E VISUAL	04		REGISTRO DE RESCATE COM VÍDEO DE RETORNO	01
	CENTRAL DE ALARME	01		BOMBA INCÊNDIO - HORMONES	02
	PAINEL REPELIDOR DO SISTEMA	---		SINAL FINAL DA ROTA DE FUGA	---
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME - FONTE ALTERNATIVA	02		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA	---

01 PLANTA BAIXA - DETECTORES

ESCALA 1:100

CARACTERÍSTICA DOS DETECTORES				
TIPO DE DETECTOR	TIPO	QTD DE DETECTORES	PARAMETRO DE ESCOLHA	INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS PREVENTIVOS
DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	ÓPTICO	4	Sensibilidade a fumaça	ALARME DE INCÊNDIO

CARIMBO DE APROVAÇÕES:

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO Nº 142.383/22

1 (x) Aprovação inicial do projeto;
2 (x) Substituição total; Protocolo de solicitação nº;
3 (x) Projeto de Arquiteto; Data de construção da edificação;
("Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT 415")

PROCESSO ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a apresentação do respectivo Certificado de aprovação o qual será disponibilizado no site do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovação poderão ser consultadas no site do CBMGO, de acordo com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

PROJE FIRE
Engenharia Contra Incêndio

Fones: (64) 98113-4662
RUA ANA PAULA, 280 - LEBLON - CATALÃO-GO
projefiredesenhos@gmail.com

TIPO DE USO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
OCUPAÇÃO MISTA: HOSPITAL E ASSEMBLHADO

ENDEREÇO DA OBRA:
Rua Albino Felipe do Nascimento Esq. Rua Mozart Salviano, S/N,
Residencial Maria Amélia II,
Catalão-GO.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO CNPJ: 01.505.643/0001-50

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO:
AUGUSTO COCATO DA CUNHA ALESSI CREA: 9813710 MG 20129V

Nº DA PRANCHA:
05
08

DESCRIÇÃO:
- PLANTA BAIXA CAM - DETECTORES

ÁREAS:
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
1.043,10 m²

ESCALA: INDICADAS DATA: 10/07/2021 DESENHO: EQUIPE PROJE FIRE (64) 98113-4662 REVISÃO: R-1