



NOTA	
1. Para cálculo da bitola dos cabos foi utilizado o critério da queda de tensão considerando 5% conforme item 6.2.7 da ABNT NBR 5410:2008;	
2. Todo poste deverá receber uma haste de aterramento;	
3. Cada poste de iluminação deverá conter apenas 1 luminária monofásica	
220Volts em Leão na potência de 50W por poste.	



Prefeitura Municipal de Catalão

## Elétrico

Responsável técnico: **Leonardo Martins de Castro Teixeira**  
CREA: 7455 D-G

Escala 1 : 1000